

PREGLED PARAMETROV PITNE VODE - VZORČENJE V SKLOPU NOTRANJEGA NADZORA, DECEMBER 2025

				T vode	pH	El. prevodnost	Vonj	Okus	Klor-prosti	Motnost	Barva	Amonij	Kalcij	Magnezij	Kalij	Skupna trdota	Nitrat	Sulfat	Nikelj	Atrazin	Desetilatrazin	E. coli	Kolif. bakterije	Št. kolonij pri 22 °C	Št. kolonij pri 36 °C
				<ni mej>	6.5 - 9.5	< 2500			<ni mej>	< 1		< 0.50	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 50	< 250	< 20	< 0.1	< 0.1	0	0		< 100
				°C	µS/cm				mg/L	NTU	m-1	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	°N	mg/L	mg/L	µg/L	µg/L	µg/L	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL
Št. vzorca	Vodovod	Mesto odvzema	Datum odvzema									NH4					NO3	SO4							
25/130860	Krško	PCR Resa - dotok v prečrpališče	5.12.2025	12,1					0,04													0	0	<10	<10
25/130861	Krško	VH Polšca	5.12.2025	12,0					<0,04													0	0	<10	<10
25/130862	Krško	Krško, restavracija Hotel City	5.12.2025	13,3					0,12													0	0	<10	<10
25/130863	Krško	Zajetje Brege	5.12.2025	13,5													16,2			0,010	0,022	0	0	<10	<10
25/137640	Krško	Vodarna Rore	23.12.2025	12,1					<0,04													0	0	13	<10
25/137641	Krško	VH Narpel - iztok	23.12.2025	11,2					0,05													0	0	<10	<10
25/137642	Krško	VH Čerenc	23.12.2025	8,0					<0,04													0	0	<10	<10
25/130864	Dolenja vas	VH Libna - iztok	5.12.2025	10,1					0,14													0	0	<10	<10
25/130865	Dolenja vas	Dolenja vas, VVO	5.12.2025	11,0					0,24													0	0	<10	<10
25/135170	Senovo-Brestanica	VH Dobrova - po pripravi	17.12.2025	8,9					0,18													0	0	<10	<10
25/135171	Senovo-Brestanica	Rudnik Senovo - klorirna postaja Ravne	17.12.2025	6,6					0,05	0,55								89,8	0,67			0	0	104	<10
25/135172	Senovo-Brestanica	VH Divjakov hrib	17.12.2025	7,8					0,04													0	0	<10	<10
25/135173	Senovo-Brestanica	Senovo, VVO	17.12.2025	10,1					0,10													0	0	<10	76
25/135174	Koprivnica	VH Koprivnica - Pizdovec	17.12.2025	7,3					0,11													18	55	195	11
25/135175	Koprivnica	RBR Orel - (Koprivnica 7)	17.12.2025	7,6					<0,04													0	0	<10	<10
25/135176	Veliki Kamen	VH Veliki Kamen - iztok	17.12.2025	8,1					0,05													0	0	<10	<10
25/135177	Veliki Kamen	Veliki Kamen 12	17.12.2025	7,3					0,13													0	0	15	11
25/132112	Raka	PCR Lašče - iztok	9.12.2025	11,9					0,16													0	0	<10	<10
25/132113	Raka	VH Celine	9.12.2025	9,1					0,14													0	0	<10	<10
25/132114	Raka	Raka, OŠ - kuhinja	9.12.2025	12,3					0,05													0	0	<10	<10
25/131437	Ardro pri Raki	VH Ardro pri Raki - spodnji	8.12.2025	10,8					0,15													0	0	<10	<10
25/131438	Ardro pri Raki	Ardro pri Raki 10	8.12.2025	9,7	7,3	468	Bp	Bp	0,13	0,05	<0,2	<0,01										0	0	<10	<10
25/131439	Vodovod Veliki Trn	PC Arto - iztok	8.12.2025	15,8	8,3	451	Bp	Bp	0,08	0,55	<0,2	0,31										0	0	<10	<10
25/131440	Vodovod Veliki Trn	VH Veliki Trn novi - iztok	8.12.2025	11,9					0,05													0	0	<10	<10
25/131441	Vodovod Veliki Trn	VH Ravni - iztok	8.12.2025	8,7					<0,04													0	0	<10	<10
25/137622	Podbočje	PCP Dol - Planina	22.12.2025	9,1	7,5	375	Bp	Bp	0,14	0,19	<0,2	<0,01	49	27	0,34	13,1						0	0	<10	<10
25/137623	Podbočje	Planina, turistična kmetija Stipič	22.12.2025	5,5					0,14													0	0	<10	<10
25/137624	Premagovce	VH Premagovce	22.12.2025	9,1					0,15													0	0	<10	18
25/137625	Kostanjevica	VH Bajin Vrh - iztok	22.12.2025	7,9					0,15													0	0	11	<10
25/137626	Kostanjevica	PCR Avguštine	22.12.2025	8,1					0,17													0	0	<10	<10
25/137627	Kostanjevica	Kostanjevica, OŠ-kuhinja	22.12.2025	15,3					0,20													0	0	<10	<10
25/137628	Kostanjevica	VH Ržišče - iztok	22.12.2025	6,1					0,04													0	0	25	<10

Opomba:
Bp-brez posebnosti
vzorec je bil zdravstveno neustrezen-razglašen ukrep prekuhavanja pitne vode