

PREGLED PARAMETROV PITNE VODE - VZORČENJE V SKLOPU NOTRANJEGA NADZORA, OKTOBER 2025

			T vode	pH	Elek.prevodnost	Vonj	Okus	Klor-prosti	Motnost	Barva (436 nm)	Amonij	Kalcij	Magnezij	Kalij	Skupna trdota	Nitrat	Sulfat	Nikelj	Bromat	Atrazin	Desetilatrazin	E. coli	Koliformne bakterije	Št. kolonij pri 22 °C	Št. kolonij pri 36 °C	Klorat	Klorit
			<ni mej>	6.5 - 9.5	< 2500	brez sprememb	~brez sprememb	<ni mej>	< 1	~ brez sprememb	< 0.50	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	<ni mej>	< 50	< 250	< 20	< 10	< 0.1	< 0.1	0	0	brez sprememb	< 100	< 0.25	< 0.25
			°C		µS/cm			mg/L	NTU	m-1	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	°N	mg/L	mg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L
											NH4					NO3	SO4		BrO3							ClO3	ClO2
Vodovod	Mesto odvzema	Datum odvzema																									
Krško	Veliki Podlog, VVO	7.10.2025	18,2					<0,04														0	0	<10	<10		
Krško	O. Š. Mihajlo Rostohar	7.10.2025	17,8					0,11														0	0	<10	<10		
Krško	Zajetje Brege	7.10.2025	13,4													20,9				0,010	0,022	0	0	<10	20		
Dolenja vas	Dolenja vas, trgovina Gregor	7.10.2025	18,3					0,13														0	0	<10	<10		
Veliki Trn	PČ Arto - iztok	7.10.2025	16,1					0,06														0	0	<10	<10		
Veliki Trn	VH Ravni - iztok	7.10.2025	16,7					<0,04														0	0	<10	<10		
Raka	PČR Lašče - iztok	8.10.2025	13,1					0,11				70	33	0,59	17,4							0	0	12	<10		
Raka	Raka, gostilna Tratnik	8.10.2025	16,9					0,07														0	0	<10	<10		
Ardro pri Raki	VH Ardro pri Raki - spodnji	8.10.2025	12,6					0,25														0	0	<10	<10		
Ardro pri Raki	Ardro pri Raki 10	8.10.2025	15,4					0,19														0	0	<10	<10		
Podbočje	PČP Dol - Planina (pipa št. 54)	17.10.2025	11,0					0,19														0	0	<10	<10		
Podbočje	VH Šutna (pipa št. 52)	17.10.2025	13,3					0,18														0	0	<10	<10		
Kostanjevica	VH Jablance (pipa št. 31)	17.10.2025	12,9					<0,04														0	0	<10	<10		
Kostanjevica	Kostanjevica, bar Pumpa	17.10.2025	17,0					0,17														0	0	<10	<10		
Kostanjevica	Kostanjevica, OŠ-kuhinja	17.10.2025	17,4					0,21														0	0	<10	<10		
Kostanjevica	VH Ržišče - iztok (pipa št. 35)	17.10.2025	13,0	7,9	380	brez posebnosti	brez posebnosti	<0,04	0,68	<0,2	<0,01											0	0	<10	<10		
Premagovce	VH Premagovce	17.10.2025	13,1					<0,04														20	69	>300	108		
Krško	Vodarna Rore (pipa št. 3)	20.10.2025	13,6					0,06														0	0	<10	<10		
Krško	VH Kremen - zgornji, pipa št.17	20.10.2025	16,6					0,04														0	0	<10	<10		
Krško	Malo Mraševo, gostilna Križaj	20.10.2025	16,8					<0,04														0	0	<10	<10		
Senovo - Brestanica	Zajetje rudnik Senovo - klorirna postaja Ravne	30.10.2025	12,5					0,05	0,90			68	21	0,87	14,4		6,75	0,37				0	0	<10	<10		
Senovo - Brestanica	VH Armeško - iztok	30.10.2025	14,9					0,05														0	0	<10	<10		
Senovo - Brestanica	OŠ Senovo - kuhinja	30.10.2025	15,6					0,06														0	0	13	30		
Koprivnica	VH Koprivnica - Pizdovec	30.10.2025	12,1					0,11														0	0	17	<10		
Koprivnica	Koprivnica, OŠ	30.10.2025	13,5					0,08											<3			0	0	<10	<10	<0,05	<0,05
Veliki Kamen	VH Veliki Kamen	30.10.2025	12,6	7,6	482	brez posebnosti	brez posebnosti	0,18	0,66	<0,2	<0,01											0	0	16	11		
Veliki Kamen	Veliki Kamen 12	30.10.2025	12,8					0,17														0	0	<10	<10		