

Položaj: Mesto uporabe  
Kategorija uredbe: Mikrobiološki

Parameter	EM	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušanj po ukrepu	Stanje
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	27	0	100.0%	0	0						Končan
Enterokoki	/100mL	1	0	100.0%	0	0						Končan

**Položaj: Mesto uporabe**  
**Kategorija uredbe: Kemijski**

Parameter	EM	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Nitrit	mg/L	1	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končan
Nitrat	mg/L	1	0	100.0%	4.91	4.91						Končan
Fluorid	mg/L	1	0	100.0%	0.051	0.051						Končan
Bor	mg/L	1	0	100.0%	0.0033	0.0033						Končan
Antimon	µg/L	1	0	100.0%	0.025	0.025						Končan
Arzen	µg/L	1	0	100.0%	0.2	0.2						Končan
Baker	mg/L	1	0	100.0%	0.00043	0.00043						Končan
Kadmij	µg/L	1	0	100.0%	0.01	0.01						Končan
Krom	µg/L	1	0	100.0%	0.42	0.42						Končan
Nikelj	µg/L	1	0	100.0%	0.93	0.93						Končan
Selen	µg/L	1	0	100.0%	0.16	0.16						Končan
Svinec	µg/L	1	0	100.0%	0.05	0.05						Končan
Endosulfan alfa	µg/L	1	0	100.0%	0.00055	0.00055						Končan
Endosulfan beta	µg/L	1	0	100.0%	0.00055	0.00055						Končan
Endosulfan sulfat	µg/L	1	0	100.0%	0.0007	0.0007						Končan
Atrazin	µg/L	1	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končan
Prometrin	µg/L	1	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
Cianazin	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Sekbumeton	µg/L	1	0	100.0%	0.004	0.004						Končan
Heksazinon	µg/L	1	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končan
Diklobenil	µg/L	1	0	100.0%	0.015	0.015						Končan
Klortoluron	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Izoproturon	µg/L	1	0	100.0%	0.004	0.004						Končan
Monuron	µg/L	1	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
Linuron	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Monolinuron	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Klorbromuron	µg/L	1	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končan
Pendimetalin	µg/L	1	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končan
Trifluralin	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Dimetenamid	µg/L	1	0	100.0%	0.0005	0.0005						Končan
Napropamid	µg/L	1	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
Vinklozolin	µg/L	1	0	100.0%	0.015	0.015						Končan
Alaklor	µg/L	1	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končan
Metolaklor	µg/L	1	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končan
Desetil-atrazin	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Desizopropil-atrazin	µg/L	1	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končan
Simazin	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Propazin	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Terbutilazin	µg/L	1	0	100.0%	0.0075	0.0075						Končan
Terbutrin	µg/L	1	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končan
Bromacil	µg/L	1	0	100.0%	0.004	0.004						Končan
2,6-Diklorobenzamid	µg/L	1	0	100.0%	0.003	0.003						Končan
Sebutilazin	µg/L	1	0	100.0%	0.004	0.004						Končan
Metazaklor	µg/L	1	0	100.0%	0.004	0.004						Končan
Acetoklor	µg/L	1	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končan
Ametrin	µg/L	1	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
Buturon	µg/L	1	0	100.0%	0.004	0.004						Končan
Desetil-terbutilazin	µg/L	1	0	100.0%	0.002	0.002						Končan
Diuron	µg/L	1	0	100.0%	0.0035	0.0035						Končan
Fluometuron	µg/L	1	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
Metobromuron	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Metoksuron	µg/L	1	0	100.0%	0.0045	0.0045						Končan
Metribuzin	µg/L	1	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
Neburon	µg/L	1	0	100.0%	0.0055	0.0055						Končan
Pesticidi - vsota	µg/L	1	0	100.0%	0.025	0.025						Končan
Antracen	µg/L	1	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končan
Benzo(b)fluoranten	µg/L	1	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končan
Benzo(k)fluoranten	µg/L	1	0	100.0%	0.002	0.002						Končan
Benzo(a)piren	µg/L	1	0	100.0%	0.002	0.002						Končan
Benzo(ghi)perilen	µg/L	1	0	100.0%	0.002	0.002						Končan
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/L	1	0	100.0%	0.002	0.002						Končan
Policiklični aromatski ogljikovodiki - vsota(*)	µg/L	1	0	100.0%	0.0025	0.0025						Končan
Triklorometan	µg/L	2	0	100.0%	0.2	0.2						Končan
Tribromometan	µg/L	2	0	100.0%	0.25	0.25						Končan
Bromdiklorometan	µg/L	2	0	100.0%	0.15	0.15						Končan
Dibromklorometan	µg/L	2	0	100.0%	0.15	0.15						Končan
1,2-dikloroetan	µg/L	1	0	100.0%	0.2	0.2						Končan
1,1,2,2-tetrakloroeten	µg/L	1	0	100.0%	0.25	0.25						Končan
1,1,2-trikloroeten	µg/L	1	0	100.0%	0.25	0.25						Končan
Trihalometani - vsota	µg/L	2	0	100.0%	0.25	0.25						Končan
Bromat	µg/L	1	0	100.0%	1.5	1.5						Končan
Epiklorohidrin	µg/L	1	0	100.0%	0.0125	0.0125						Končan
1,1,2,2-tetrakloroeten + 1,1,2-trikloroeten	µg/L	1	0	100.0%	0.25	0.25						Končan
2,4,5-T	µg/L	1	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
2,4-DP	µg/L	1	0	100.0%	0.01	0.01						Končan
Aldrin	µg/L	1	0	100.0%	0.0006	0.0006						Končan
Bentazon	µg/L	1	0	100.0%	0.006	0.006						Končan
Diazinon	µg/L	1	0	100.0%	0.001	0.001						Končan
Dieldrin	µg/L	1	0	100.0%	0.00075	0.00075						Končan
Dikamba	µg/L	1	0	100.0%	0.025	0.025						Končan

Parameter	EM	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Heptaklor	µg/L	1	0	100.0%	0.00135	0.00135						Končan
Klorfenvinfos	µg/L	1	0	100.0%	0.001	0.001						Končan
Klorpirifos-metil	µg/L	1	0	100.0%	0.0015	0.0015						Končan
Malation	µg/L	1	0	100.0%	0.003	0.003						Končan
MCPA	µg/L	1	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končan
MCPP	µg/L	1	0	100.0%	0.0065	0.0065						Končan
Pentaklorobenzen	µg/L	1	0	100.0%	0.00045	0.00045						Končan
Klorat	mg/L	1	0	100.0%	0.025	0.025						Končan
Klorit	mg/L	1	0	100.0%	0.025	0.025						Končan
Klorpirifos-etil	µg/L	1	0	100.0%	0.001	0.001						Končan
Fenuron	µg/L	1	0	100.0%	0.004	0.004						Končan

**Položaj: Mesto uporabe**  
**Kategorija uredbe: Indikatorski**

Parameter	EM	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušani po ukrepu	Stanje
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	°C	27	0	100.0%	22.7	12.8						Končan
Barva	/m	4	0	100.0%	0.1	0.1						Končan
Okus		4	0	100.0%								Končan
Vonj		4	0	100.0%								Končan
pH vrednost		4	0	100.0%	7.3	7.6						Končan
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	4	0	100.0%	530	526.5						Končan
Preostali prosti klor	mg/L	27	0	100.0%	0.19	0.11						Končan
Amonij	mg/L	4	0	100.0%	0.005	0.005						Končan
Celotni organski ogljik	mg/L	1	0	100.0%	0.15	0.15						Končan
Sulfat	mg/L	1	0	100.0%	3.03	3.03						Končan
Klorid	mg/L	1	0	100.0%	2.09	2.09						Končan
Natrij	mg/L	1	0	100.0%	1.9	1.9						Končan
Mangan	µg/L	1	0	100.0%	0.05	0.05						Končan
Železo	µg/L	1	0	100.0%	20	20						Končan
Aluminij	µg/L	1	0	100.0%	0.45	0.45						Končan
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	/100mL	1	0	100.0%	0	0						Končan
Koliiformne bakterije	/100mL	27	0	100.0%	0	0						Končan
Število kolonij pri 22°C	/mL	27	0	100.0%	63	5						Končan
Motnost	NTU	4	0	100.0%	0.4	0.085						Končan
Število kolonij pri 36°C	/mL	27	0	100.0%	88	5						Končan

Položaj: Mesto uporabe  
Kategorija uredbe: Nedoločeno

Parameter	EM	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušanj po ukrepu	Stanje
Kalcij	mg/L	1	0	100.0%	70	70						Končan
Magnezij	mg/L	1	0	100.0%	33	33						Končan
Skupna trdota	°N	1	0	100.0%	17.4	17.4						Končan
Kalij	mg/L	1	0	100.0%	0.59	0.59						Končan